



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号：CQC23024402900

发证日期：2023年08月31日
有效期至：长期有效

委托人名称 信光能源科技（安徽）有限公司
及注册地址 安徽省滁州市永阳路120号

制造商名称 信光能源科技（安徽）有限公司
及注册地址 安徽省滁州市永阳路120号

生产企业名称 信光能源科技（安徽）有限公司
及生产地址 安徽省滁州市永阳路120号

产品名称和系列、
规格、型号 光伏并网逆变器
见附件

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC23024402900

纸 号:

SL50KRG

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*4;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 84. 1A, 额定交流输出功率 50kW;

SL30KRG

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*3;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 48. 3A, 额定交流输出功率 30kW;

SL33KRG

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*3;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 54. 5A, 额定交流输出功率 33kW;

SL36KRG

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*3;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 60A, 额定交流输出功率 36kW;

SL40KRG

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*3;
交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 66. 7A, 额定交流输出功率 40kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC23024402900

纸 号:

SL40KRG-S

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 32A*4;

交流输出:3/N/PE~, 230V/400V, 50Hz, Max. 66.7A, 额定交流输出功率 40kW;



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心